

1076/1


1311

LEGENDA:

- SPMO - SAMOSTOJEĆI PRIKLJUČNO-MJERNI ORMAR HEP ODS-a NA GRANICI PARCELE PORED ULAZA (PRIJEDLOG POZICIJE)
- GRO - SAMOSTOJEĆI GLAVNI RAZVODNI ORMAR REKLAŽNOG DVORIŠTA U ZAŠTITI min. IP55
- RU.x - SAMOSTOJEĆI RAZVODNI ORMAR UTIČNICA br. x (x=1,2,3) U ZAŠTITI min. IP55
- KZX - BETONSKI ZIDENAC ENERGETIKE
- PSx - TRASA UZEMLJIVAČA U KABLSKOM ROVU IZ KABLSKE KANALIZACIJE / INOX P30x3,5mm
- PSx - OZNAKA PALIČNOG UZEMLJIVAČA (k = 1,2,3...)
- OG - PALIČNI UZEMLJIVAČ (SONDA) DUŽINE 2m
- OG - IZVOD UZEMLJIVAČA INOX TRAKOM P30x3,5mm Rf
- OG - KRIZNA INOX SPOJICA "TRAKA-TRAKA"
- OG - SPOJ UZEMLJIVAČA NA OGRADU
- OG - SPOJ UZEMLJIVAČA NA VAGU IZVESTI PREMA UPUTAMA ISPORUČITELJA OPREME VAGE

NAPOMENA:

- UZ TRASU KABLSKE KANALIZACIJE POLOŽITI UZEMLJIVAČ - INOX TRAKU P30x3,5mm Rf SA IZVODIMA U SVE KABLSKE ZIDENCE, RAZVODNE ORMARE I MET. MASE
- SVE DOSTUPNE I STRANE VODLJIVE DIJELOVE POVEZATI NA UZEMLJIVAČ - INOX TRAKU P30x3,5mm Rf

	Gradivnik: RECIKLAŽNO DVORIŠTE – OPĆINA BRINJE k.o. 1076/3 k.o. BRINJE
	Investitor: OPĆINA BRINJE Frankopanska 33, 53260 Brinje
Naziv projekta: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA	Razina projekta: GLAVNI PROJEKT
Projektant: MARIN LUČIĆ, mag.-ing.-el.	Strukovna odobrica: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Sadržaj nacrti: Naert br.: 05 Listi: 1 Listova: 1:250 Mjerila: 1:250 Datum: 07. 2016	ZUP: BRINJE_RD/16 Broj projekta: OG-19/16-GL Revizija: 00

