



BR. STRUJNOG KRUGA	GTDI	N	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
NAZIV POTROŠAČA	GLAVNO TIPKALO NIŽNOG ISKLOPA NAPAJANJA (ZGRADA ZA OSOBLJE)	NAPAJANJE IZ SPMO ORMARA HEP OSOBLJE NA RIBU PARCELE PORED ULAZA	NAPAJANJE KONTEJNERA ZA OSOBLJE RO-K	NAPAJANJE RAZVODNOG ORMARA UTIČNICA RU.1	NAPAJANJE RAZVODNOG ORMARA UTIČNICA RU.2	NAPAJANJE RAZVODNOG ORMARA UTIČNICA ORMARA UTIČNICA RU.3	NAPAJANJE UPRAVLJACKOG ORMARA HIDROSTANICE	NAPAJANJE RAZVODNOG ORMARA NADSTREŠNICE RO.N	HIDROPAK
INSTALIRANA SNAGA (kW)	-	~ 60,0	8,0	8,0	8,0	14,0	4,0	14,0	1,0
TIP KABELA (mm ²)	NHX-E30 2x1,5	FG70R 5x25	FG70R 5x6	FG70R 5x10	FG70R 5x10	FG70R 5x16	FG70R 5x4	FG70R 5x25	FG70R 5x4
PRIKLJUČAK NA FAZU	L1	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3

ZASTITA U SLUČAJU KVARA U TN-S SUSTAVU RAZVODA PREDVIĐENA JE ZASTITNOM MJEROM "AUTOMATSKIM ISKLOPOM OFSKRBE" POMOĆU NADSTREŠNE ZASTITNE NAPRAVE SA STRUJNIM ZASTITNIM MODULOM (ZUĐS) 300mA

Pi = 60kW
 Pv = 26,0kW
 fi = 0,43

	Gradjevina: RECIKLAŽNO DVORIŠTE - OPĆINA BRINJE k.č. 1076/3 k.o. BRINJE	Projektant: MARIN LUČIĆ, mag.ing.el.	Sadržaj nacрта: GLAVNI PROJEKT	Načrt br.: 06
	Investitor: OPĆINA BRINJE Frankopanska 33, 53260 Brinje	ZOP: BRINJE-RD/16 Broj projekta: 06-19/16-GL Revizija: -	Sadržaj nacрта: GLAVNI PROJEKT	Sadržaj nacрта: GLAVNI PROJEKT